



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

Ek-I.6220.1.2020

2020-35828



Rybnik, dnia 12 marca 2020 r.

**DECYZJA PREZYDENTA MIASTA
o umorzeniu postępowania w całości**

Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, działającej przez pełnomocnika Panią Paulinę Lemańczyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Studzienna – Polska Cerekiew”,

orzekam

umorzyć postępowanie w całości jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Studzienna – Polska Cerekiew”.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22.11.2019 r. Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, działająca przez pełnomocnika Panią Paulinę Lemańczyk zwróciła się do Wójta Gminy Rudnik z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Studzienna – Polska Cerekiew”.

Zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o znaku SKO.OSW/41.9/623/2019/17615/RN z dnia 11.12.2019 r., Wójt Gminy Pietrowice Wielkie został wyznaczony do załatwienia przedmiotowej sprawy.

Pismem z dnia 19.12.2019 r. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wyznaczenie innego organu do prowadzenia postępowania w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o znaku SKO.OSW/41.9/1/2020/29/BL z dnia 7.1.2020 r., na mocy którego Prezydent Miasta Rybnika został wyznaczony do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Studzienna – Polska Cerekiew”, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie przesłał dnia 9.1.2020 r. do tut. organu wnioski wraz z dokumentacją w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej „ustawą O udostępnianiu” decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy O udostępnianiu.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących

- zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Zawiadomieniem z dnia 29.1.2020 r. Naczelnik Wydziału Ekologii działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika powiadomił strony o wszczęciu postępowania na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A, działającej przez pełnomocnika Panią Paulinę Lemańczyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie zawiadamiając zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zwanej dalej „KPA”, o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowym postępowaniu.

W wyznaczonym terminie, żadna ze stron nie zapoznała się z materiałami zgromadzonym w niniejszej sprawie. Nie złożono uwag.

Analizując sprawę w toku postępowania, w oparciu o złożony wniosek oraz Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z załącznikami organ ustalił, co następuje:

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie linii napowietrznej 110 kV relacji Studzienna – Polska Cerekiew, mającej na celu poprawę warunków równowagi i pewności zasilania w energię elektryczną województwa śląskiego oraz zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim na obszarze powiatu raciborskiego i w województwie opolskim na obszarze powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Przebieg linii dotyczy:

- gminy Rudnik – długość przebudowywanej linii 8,084 km
- gminy Racibórz – długość linii 4,044 km
- gminy Polska Cerekiew – długość przebudowywanej linii 3,720 km
- gminy Pietrowice Wielkie – długość przebudowywanej linii 2,446 km
- gminy Cisek – długość przebudowywanej linii 2,194 km.

W ramach inwestycji zostanie zdemontowana i jednocześnie przebudowana istniejąca linia 110 kV wraz ze słupami i ich fundamentami. Po przebudowie napięcie znamionowe linii pozostanie niezmienione i będzie wynosiło 110 kV. Etap budowy zakłada posadowienie około 80 szt. słupów (konstrukcje kratowe, rurowe oraz konstrukcje specjalne), wymianę izolacji porcelanowej na kompozytową, wymianę przewodów roboczych na przewody stalowo-aluminiowe, wymiana przewodów odgromowych na OPGW. Poza fundamentami prefabrykowanymi możliwe jest zastosowanie trzech innych typów fundamentów: terenowe, palowe lub studniowe. Łączna długość przebudowywanej linii wyniesie około 20,5 km. Podstawowe prace budowlane obejmą kolejno: budowę tymczasowych dróg dojazdowych oraz placów manewrowych niezbędnych do przebudowy linii, demontaż/utylizacja izolacji porcelanowej wraz z osprzętem, demontaż/utylizacja przewodów roboczych, demontaż/utylizacja przewodu odgromowego, dostarczenie elementów konstrukcji (słupów i fundamentów), dostarczenie kruszywa, wykonanie (z zastosowaniem maszyn budowlanych) prac ziemnych polegających na demontażu istniejących fundamentów oraz wykonaniu wykopów pod nowe fundamenty słupów, montaż fundamentów prefabrykowanych lub wykonanie na miejscu nowych fundamentów (terenowych/studniowych/palowych), zasypanie

fundamentów z zagęszczeniem gruntu, scalenie i montaż konstrukcji słupów na fundamentach, wykonanie uziemień słupów, montaż (na słupach) osprzętu i przewodów, montaż tłumików drgań, rekultywacja terenów wokół słupów oraz na czasowych trasach dojazdowych (jeśli wystąpi potrzeba ich wytyczenia), wykonanie oznakowania linii i załączenie linii pod napięcie. Przewiduje się wykorzystanie tzw. kroczącej metody realizacji inwestycji, polegającej na prowadzeniu robót budowlanych w ramach odcinka o długości odpowiadającej długości dwóch, trzech sekcji odciągowych. Rozwiązanie to skutkuje zredukowaniem ilości sprzętu oraz pracowników budowlanych w terenie podczas prowadzenia prac. Zmniejszy się również obszar podlegający bezpośredniemu wpływom wykonywanych prac realizacyjnych.

Organ dokonując kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia wziął pod uwagę następujące zapisy rozporządzenia:

- 1) § 3 ust. 1 pkt 7, w brzmieniu: *do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 (napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV i długości nie mniejszej niż 15 km), w związku z:*
- 2) § 3 ust. 2 pkt 2, w brzmieniu: *do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.*

Z powyższego wynika, że jedynie zmiana polegająca na zwiększeniu napięcia znamionowego linii na co najmniej 220 kV będzie wymagać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozostałe prace prowadzone w stosunku do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia (m.in. wymiana słupów, naprawa lub wymiana fundamentów stanowisk słupowych) nie powinny być kwalifikowane jako przedsięwzięcie znacząco oddziałujące na środowisko.

Odnosząc zakres planowanej inwestycji względem powyższych kwestii należy stwierdzić, iż analizowane przedsięwzięcie nie wpisuje się w wytyczne dające możliwość prowadzenia

postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Analizowane przedsięwzięcie zostało w całości zrealizowane, a zakres projektowanej przebudowy przedsięwzięcia nie osiąga progów, dających podstawę do zakwalifikowania inwestycji jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym jako wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podkreślić należy, że wszystkie zmiany w obrębie omawianych linii elektroenergetycznych niepodlegające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinny być wykonywane w sposób umożliwiający dotrzymanie obowiązujących norm i standardów środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



z up. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Kuźnik
Naczelnik Wydziału Ekologii

Otrzymują:

1. Paulina Lemańczyk – pełnomocnik Inwestora
2. strony zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego