

ZP.271.44.2020

**ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Budowa windy zewnętrznej w Urzędzie Miasta Racibórz**”.

W załączeniu przekazuję treść otrzymanych pytań do SIWZ i udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy nie było by wskazane zastosowanie dźwigu elektrycznego z ramą plecakową jako zdecydowanie bardziej funkcjonalnego, z małą mocą zapotrzebowaną, prędkością 1 m/s zamiast 0,63 m/s?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie elektrycznego napędu windy jak również napędu hydraulicznego. Ponadto należy zachować wszystkie wymogi i parametry dotyczące wind dla osób niepełnosprawnych. Zaproponowane rozwiązanie wizualne nie powinno odbiegać od rozwiązania zatwierdzonego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie 2

Czy potwierdzacie Państwo że dźwig ma być usytuowany w ten sposób że ściana z napędem ma być od strony przeszklonej? Według nas powinien być dźwig obrócony o 180 stopni.

Odpowiedź:

Lokalizacja ściany z napędem od strony nie oszklonej jest możliwa pod warunkiem nie poszerzania łącznika, aby nie zasłonić dekoracji ściennej “sgraffito”.

Pytanie 3

Czy posiadacie Państwo rysunki wykonawcze szczególnie konstrukcji stalowej oraz przeszklenia szybu. Jeżeli nie to czy możemy zastosować swoje rozwiązania zachowując w maksymalnym stopniu wygląd szybu pokazany na wizualizacji. W punkcie 3 PFU napisano że projekty wykonawcze mają znajdować się na budowie.

Odpowiedź:

Zadanie jest realizowane w formule projektuj – buduj, a więc Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada rysunków wykonawczych. Można zastosować autorskie rozwiązania w sferze wizualnej i konstrukcyjnej pod warunkiem uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie 4

Czy posiadacie Państwo przedmiar robót pozwalający na wykonanie kosztorysu wykonawczego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiaru i nie wymaga opracowania przez Wykonawcę kosztorysu wykonawczego, ponieważ zadanie będzie wykonywane w formule projektuj – buduj w formie ryczałtowej.

**Z up. Prezydenta Miasta
Tadeusz Prejs
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych**